



- LEGENDA
- največje dovoljeno število uporabnikov
 - požarna odpornost 30 min.
 - vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapravljenem
 - vrata s požarno odpornostjo 30 min.
 - požarni sektor
 - dimni sektor
 - varnostna razsvetljava
 - ročni javljalec požara
 - avtomatski javljalec požara
 - alarmna siren
 - priključek s položaj (globko) cevo na kolu
 - ročni gasilni aparat s prahom
 - ročni gasilni aparat s CO2
 - izhod iz prostorov in objekta
 - smer evakuacije v objektu
 - odvod dima in toplote z mobilnimi ventilatorji
 - meja požarnega sektorja v objektu

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|
| Slovenska | | Opa slovenske. | | Datum spr.: Podpis: | |
| Projektant: | | Stran: | | REKONSTRUKCIJA | |
| KOMPPLAST | | Dizajn: | | DSO Ljubljana-Siška, Rekonstrukcija | |
| Navedba: | | Dizajn: | | etaz IN do 6N - VZHOJNI DEL | |
| Navedba: | | Dizajn: | | 6 - NAČRT POŽARNE VARNOSTI | |
| Navedba: | | Dizajn: | | Tloris prtljaja | |
| Navedba: | | Dizajn: | | ZAPS PA - 1788 | |
| Navedba: | | Dizajn: | | A-05-2022 | |
| Navedba: | | Dizajn: | | Z52.08/22-P21 | |
| Navedba: | | Dizajn: | | 3/6 | |